



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.063/3.Н.00125
(номер сертификата соответствия)

025905
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Открытое акционерное общество «ГлавБашСтрой». Адрес: 450591, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А. ОГРН: 1040203913441. Телефон: 8 (347) 293-64-01

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Открытое акционерное общество «ГлавБашСтрой». Адрес: 450591, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка, ул. Карьерная, д.2А. ОГРН: 1040203913441. Телефон: 8 (347) 293-64-01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОСАДПОЖСЕРТ» Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Юридический адрес: 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 20А, литера 3Б, помещение 28, тел. (495)249-04-16, факс (495)249-04-16. ОГРН 1025005334023. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ОС.ПР.063/3 от 18.02.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкция ограждающая несущая из блоков газобетонных автоклавного твердения торговой марки Build Stone® (марка по плотности не ниже D400, класс по прочности на сжатие не ниже В 1,5, толщина не менее 250 мм) на кладочном клеевом растворе, выпускаемая по ГОСТ 31360-2007, серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012; предел огнестойкости фрагмента конструкции ограждающей несущей из блоков газобетонных автоклавного твердения торговой марки Build Stone® на кладочном клеевом растворе составляет REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 8,5 т/пог.м (без учета собственного веса); класс пожарной опасности K0(45)

код ОК 005 (ОКП) 574140

код ТН ВЭД России 6810119000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол Испытаний № 0074/Д-Д1-15 от 26.06.2016 года. ИЛ ПБ ПОСАДПОЖТЕСТ НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.060/3 от 18.02.2015 до 17.02.2018 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ГОСТ 31360-2007, Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК85.К00069 от 25.02.2015г., выдан ОС СМ "БАШСТРОЙАУДИТ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.13ИК85)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.06.2016 по 26.06.2019



Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ласкина Я.О.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Колчин А.В.